

Résultats d'analyses: eau potable – chimie

N° d'enregistrement : 1823 – 1824 / 08 Code : COM – EP
 Provenance : Commune de Courchapoix Prélevé par : Jean-Luc Seuret
 Conditions météo : Beau Date de réception : 11.11.2008
 Météo de la veille : Beau

Désignation des échantillons	1824. Réseau, Jean-Luc Seuret, en Verie 8
------------------------------	---

Echantillon N°		1824		Date d'analyse	Valeur de tolérance
• ¹ Température	°C	15,5			
pH	MON ME CHIM 035*	7,14		11.11.2008	
Conductivité à 20° C	MON ME CHIM 017* μS/cm	571		11.11.2008	
Turbidité	MON ME CHIM 044* FTU	0,19		11.11.2008	≤ 1,0
Abs. UV à 254 nm	MON ME CHIM 001* m ⁻¹	1,9		11.11.2008	
DOC	MON ME CHIM 014 mg C/l	0,60		12.11.2008	
Ammonium	MON ME CHIM 004 mg NH ₄ ⁺ /l	<0,010		12.11.2008	≤ 0,1
Nitrite	MON ME CHIM 032 mg NO ₂ ⁻ /l	<0,003		12.11.2008	≤ 0,1
Nitrate	MON ME CHIM 005 mg NO ₃ ⁻ /l	19		12.11.2008	≤ 40
Dureté carbonatée	MON ME CHIM 023 °f	31,9		12.11.2008	
Dureté totale	MON ME CHIM 024 °f	34,2		12.11.2008	
Minéralisation totale	MON ME CHIM 024 mg/l	558		12.11.2008	
Calcium	MON ME CHIM 013 mg Ca ²⁺ /l	126		12.11.2008	
Magnésium	MON ME CHIM 015 mg Mg ²⁺ /l	6,4		12.11.2008	
Potassium	MON ME CHIM 015 mg K ⁺ /l	1,3		12.11.2008	
Sodium	MON ME CHIM 015 mg Na ⁺ /l	2,9		12.11.2008	
Chlorure	MON ME CHIM 005 mg Cl ⁻ /l	4,7		12.11.2008	
Sulfate	MON ME CHIM 005 mg SO ₄ ²⁻ /l	8,5		12.11.2008	
• ² SUVA	l/m.mg	3,2		12.11.2008	

•¹ Paramètre mesuré sur place par le préleveur

•² SUVA: Absorption UV spécifique (UV / DOC)

Valeur de tolérance selon OSEC RS 817.021.23

Valeur directive: se référer au tableau des valeurs / normes

La ou les méthodes marquées * n'entrent pas actuellement dans le champ de l'accréditation
 La ou les méthodes marquées ** ont été effectuées en sous-traitance
 Les informations relatives à l'analyse peuvent être obtenues sur demande
 Toute reproduction partielle ou modification du document doit être approuvée par le laboratoire
 Les résultats ne concernent que le ou les échantillons analysés



STS 485
ISO/CEI 17025

Date : 11.11.2008

Visa laboratoire: *[Signature]*

Visa chimiste: *[Signature]*