



Les résultats des analyses effectuées périodiquement montrent que l'eau potable distribuée par notre service est conforme aux normes légales.

Qualité de l'eau potable

	Traitement de l'eau	Dureté de l'eau	Teneur en nitrates
Source La Gravière	Désinfection par UV	33.0 °f	15.3 mg/l
Source Reclaine	Désinfection par UV	27.8 °f	11.35 mg/l
Source La Doux	Désinfection par UV	26.4 °f	10.0 mg/l
Source Combe des Aas	Désinfection par UF	21.5 °f	4.0 mg/l

Le seuil de tolérance est fixé à 40mg/l pour l'eau potable

Les échantillons microbiologiques prélevés jusqu'ici présentent des valeurs inférieures aux prescriptions légales.
L'eau potable est hygiéniquement propre.

Analyses réalisées par le laboratoire RufferLab à Courchavon

Boire l'eau du robinet est une solution écologique et économique ... profitons-en !